I. ZESTAWIENIA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH DO ZABUDOWY W TERENIE :

	BRO - projektowana oprawa oświetleniowa aluminia - **AMBAR** firmy **SCHREADER**, o stopniu ochrony IP65, źródłem oświetlenia typu SAP-T i mocy 150W.
	Projektowany jednoramienny słup stalowy oświetleniowy aluminy typu CS 8/6/ 3 o wysokości 8m z wysięgnikiem typu W 1F/3 o kącie podniesienia 5 dla oprawy aluminy firmy **KROMISS-BIS**
	Projektowany fundament **FBw** 100 firmy **KROMISS-BIS** o wysokości 100 cm
	Projektowane złącze słupa oświet. **1ZK1** złożony z: 1xIZK-6-01, 2xIZK-6-02, 1xIZK-6-03 firmy **SIVIUR Tuck**
	Mufa przelotowa SMH 416-50
	Projektowany uziom pionowy jednolity cynkowany ogniowo FeZnF85 ze złączem o średnicy O 18 mm i długości L- 2,7 m firmy AH sp.j. Głębokość pogrążenia górnej części uziomu 70 cm. Łączyć poprzez złącze krzyżowe ze złączem rebarbedmowym .

II. UWAGI OGÓLNE DO MONTAŻU

1. Przed rozpoczęciem robót zdemontować stare słupy oświetleniowe po trasie projektowanych linii kabli oświetlenia drogowego, zdemontowane słupy wraz z lampami przekazać do Rzeczpospolitej Lubin.
2. Przed rozpoczęciem robót wytyczyć dokładnie miejsca lokalizacji słupów oświetleniowych oraz trasy projektowanych kabli przy uprzednim uzgodnieniu z opiekunem przyrostu do drzewinka badawczy.
3. Kable układać na głębokości przemarzania przy zadbać na głębokości 70 cm, jeżeli jest to niemożliwe prowadzić w odległości poziomej 1 m od najbliżej 15 cm od powierzchni istniejącego.
4. W trakcie wykonywania robót ziemnych w miejscach kolizyjnych, szczególnie w pobliżu kabli będących pod napięciem lub raz instalacji gazowej w wykazanych na planie sytuacyjnym oświetlenia drogowego roboty prowadzić wyłącznie przy użyciu sprzętu ręcznego. W przypadku natrafienia niezlokalizowanych wyłączyć kabel będący pod napięciem lub zabezpieczyć je przed dostępem osób przed bezpośrednim zagrożeniem od tych instalacji.
5. Wprowadzenie kable oświetleniowe do wnęk złączy słupowych zabezpieczyć giętkimi kablowymi na zagwintowanych przed wciskaniem wilgoci przez kabel.
6. Pomiary i badania poszczególnych odcinków kablowych wykonywać na każdego przed kolejnego.
7. Sprawdzić funkcjonalnie z podaniem napięcia każdą sekcję przed jej zasilaniem na złącz oświetleniowym.
8. Po zakończeniu prac przekazać komplet badania i pomiary odbiorcze.

Linia I