

Lubin, dnia 10 września 2009 r.

BZP.341- 56 – 9 / 2009

wg rozdzielnika

W związku z zapytaniem złożonym przez Wykonawcę dotyczącym wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie p.n.: „**ZESPÓŁ GARAŻY NR 5 I 6 PRZY UL.KRUPIŃSKIEGO W LUBINIE – DROGI DOJAZDOWE**” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 01.09.2009r. Nr 144083, Zamawiający, działając na podstawie art. 38, ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), udziela wyjaśnień co do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zapytanie i wyjaśnienie

Pytanie 1:

Czy można zastosować inną metodę stabilizacji gruntów poz. 31-33 przedmiaru robót m.in. jonowymienną przy użyciu środka w technologii Consolid lub UPD – 5, dającą takie same lub lepsze parametry nośności?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie metody stabilizacji gruntu przy użyciu środka w technologii Consolid lub UPD-5 pod warunkiem, że środki te posiadają certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Przy realizacji w/w zadania należy zastosować wyłącznie sprzęt specjalistyczny. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania sprzętu rolniczego.

z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr *[podpis]*
Krzysztof Wójcik