

Lubin, dnia 14 października 2010 r.

BZP.341- 106 - 10 /2010

wg rozdzielnika

W związku z zapytaniem złożonym przez wykonawców, dotyczącym wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie p.n.: „Przebudowa istniejącego boiska na osiedlu Małomice – dostosowanie do standardów obiektu Orlik 2012”, opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych, Nr ogłoszenia 271663 z dnia 2010.10.01, Zamawiający na podstawie art. 38, ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn.zm.) udziela wyjaśnienia co do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytania i wyjaśnienia

1. Zamawiający w opisie przedstawia parametry jakie ma spełniać trawa syntetyczna.

Wymaganie tak konkretnych parametrów uniemożliwia zaoferowanie oferentom nawierzchni równoważnych co jest sprzeczne z zasadą uczciwej konkurencji. Proszę o dopuszczenie nawierzchni o parametrach:

typ włókna: proste, monofil

Skład chemiczny włókna: polietylen

Wysokość włókna: 24 mm

Ilość pęczków: 24 150/m²

Oferowana nawierzchnia posiada kartę techniczną, rekomendację techniczną ITB, atest higieniczny PZH, autoryzację producenta. Została przez nas zamontowana na wielu obiektach i Zamawiający nie wnosili żadnych zastrzeżeń co do jakości nawierzchni.

Odpowiedź:

Zamawiający podaje żądane parametry trawy syntetycznej:

Wysokość włókna – max. 25 mm

Ilość włókien/m² – min 40 000/m²

Skład włókna – 100 % polietylen

Rodzaj włókna – proste monofilowe

Kolor – zielony.

Wypełnienie: piasek kwarcowy – zgodnie z zaleceniami producenta.

2. Wysokość włókna jest podana max 25 mm. Czy to znaczy że można zastosować trawę o wysokości włókna np.: 10 mm. Proszę o podanie dolnej granicy wysokości włókna.

Odpowiedź:

Tak można zastosować trawę o wysokości np. 10 mm pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków podanych dla trawy syntetycznej. Zamawiający nie podaje dolnej granicy wysokości trawy.

3. Czy trawa na pewno ma być z włókna monofilowego? Podana ilość splotów sugeruje tutaj bardziej włókno fibrylowane. W jednym splocie przy monofilu jest 12 lub 16 włókien, więc nawet w pierwszym przypadku otrzymalibyśmy bardzo gęstą trawę o ilości 500 tys włókien/m².

Odpowiedź:

Odpowiadając na wcześniejsze zapytanie, Zamawiający zmienił określenie parametru minimalnej gęstości trawy w odniesieniu do ilości włókien/m², a nie jak było wcześniej ilości splotów.

z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr Jolanta Lemańska
Naczelnik Wydziału